

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО
Шилкинский ДДЮ
С.В.Хасанова

Приказ № 42

от «23» 10 2025г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее-услуги)

I. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 673370
Забайкальский край, г.Шилка, ул. Глазова, 41
- 1.2. Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): образовательные
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - трехэтажное здание,
 - часть трёхэтажного здания – второй этаж, 571 кв.м., занимает МУДО Шилкинский ДДЮ,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6663 кв.м
- 1.4. Год постройки здания – 1961г.
сведения об организации, расположенной на объекте: образовательное учреждение, реализующее программы дополнительного образования детей и досуговой деятельности
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования Шилкинский Дом детства и юношества (МУДО Шилкинский ДДЮ)
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова, 41
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.9. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район» 673370 Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова д.41, телефон 830244 2-08-13

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, в том числе реализация дополнительных образовательных программ для детей; организация досуговой деятельности; координация воспитательной работы образовательных учреждений района; здоровьесберегающая деятельность; методическая работа,

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, содержания, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; организация летнего отдыха детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-120-130 чел., вместимость-130чел, пропускная способность

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении Условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
(ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно)

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	проводится
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
6	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
7	обеспечение допуска на объект, в котором	нет

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
8	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
9	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
11	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
Часть 1		
1	Оборудованная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	По мере финансирования 2025-2028г.г.
2	Капитальный ремонт крыльца центрального входа	
3	Капитальный ремонт эвакуационного выхода (крыльцо в пандусами и поручнями)	
4	Ремонт дорожного покрытия на территории учреждения	
5	Установка тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	
6	Установка информационного табло для лиц с нарушениями слуха	
7	Подготовка условий для допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
8	Установка подъемного устройства	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

9	Установка в рекреационном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
Часть 2		
1	Разработка нормативно-правовых документов и приказов по предоставлению услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	По мере необходимости
2	Обучение педагога на курсах тьютеров для сопровождения инвалидов	По мере необходимости
3	Обучение педагогических работников для работы с использованием дистанционных технологий	По мере необходимости
4	Проведение инструктажей специалистами для всех работников с целью ознакомления оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении услуг или при передвижении по территории учреждения и внутри здания	По мере необходимости

Приложение:

1. Акт обследования объекта: от «13» 10 2025 г.

Руководитель объекта

Козьм. Касанова С.В.

(подпись)

(расшифровка)

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта _____ / _____
(подпись) (расшифровка)

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУДО
Шилкинский ДДЮ
Хасанова С.В.
Приказ № 42
« 23 » 10 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Г.Шилка
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«13» октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – здание МУДО Шилкинский ДДЮ
- 1.2. Адрес объекта: 673370 Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова,41
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- **второй этаж трёхэтажного здания**, 571 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6663 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- июнь-июль 2026г, капитального*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение дополнительного образования Шилкинский Дом детства и юношества (МУДО Шилкинский ДДЮ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова,41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг

Дополнительное образование детей (проведение занятий с учащимися в детских объединениях по дополнительным образовательным программам; организация и проведение массовых очных и заочных мероприятий (фестивалей, конкурсов, викторин, праздников и др.)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживаем, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети с 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* Все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120-130 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида (да, нет) нет

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- автобус, маршрут №1, остановка «Школа № 1»,

- такси,

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

(_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт (для инвалидов-колясочников технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – ориентировочно 2026-2030 гг

(указывается наименование документа: программы; плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) с Комитетом по имуществу Администрации Муниципального района «Шилкинский район»; Комитетом образования Администрации Муниципального района «Шилкинский район»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Позатажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии

Директор Хасанова Светлана Валерьевна
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии

Замдиректора по АХЧ Мухина Лариса Ильинична
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Методист Антипова Любовь Владимировна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Методист Филиппова Светлана Ивановна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

председатель МО инвалидов г.Шилка
(Должность, Ф.И.О.)

Дутова Людмила Георгиевна


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20 г. (протокол №)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	Отсутствие на входе для МГН доступных элементов информации об объекте	все	Беспрепятст венное и удобное передвижен ие МГН по участку Информацио нная поддержка на всех путях движения МГН	1.Оборудова ние доступными элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территорию	есть	18	18, 19	На поверх- ности пути отсутствие насыпных и крупнотрук турных материалов	все	Ремонт тротуаров	Дорожные работы (ремонт тротуаров)
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	2, 3, 4	Лестницы на пути не дуб- лируются поручнями, высота подъемов ступеней - более 0,12 м	все	Изготовлени е пандусов	Монтаж поручней и лестницы, демонтаж старой лестницы и монтаж новой
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	все	Оборудован ие пути пандусом	Монтаж пандуса

1.5	Автостоянка и парковка	нет		Зона парковки автомобилей не оборудована	все	Оборудование зоны парковки	Дорожные работы
	ОБЩИЕ требования к зоне			Неудобное передвижение к зданию, отсутствие информационной поддержки		Оборудование прилегающей территории и входа	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	18,19, 1,2,3,4	18,19, 1,2,3, 4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ _____
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	3	Отсутствие поручней	все	переоборудо- вание	Строи- тельст- во поруч- ней
2.2	Пандус (наружный)	нет					Возведение пандуса	Строи- тельст- во панду- са
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	4	Поверхность площадки без подогрева	все	переоборудо- вание	Монта ж систем ы обогре ва входно й площа дки
2.4	Дверь (входная)	есть	4	4				
2.5	Тамбур	есть	5	5	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключател и и розетки - на высоте более 0,8 м от уровня пола	все	Переоборуд ование выключател ей и розеток	Электр ически е ремонт ные работы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	4,2,3	2,3,4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6,7, 9,9а, 9б, 9в	6,7, 12	Высота расположения выключателей не соответствует СНиП. Пространства для маневрирован ия кресла- коляски недостаточно. Нет звуковых информаторо в	Все, К	Переоборуд ование выключател ей	Электрич еские ремонт-е работы. Монтаж звуковых информат оров.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	8,8а	8,9	Размеры проёма менее 1,35м	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	10, 10а 11, 11а 12	10, 11	1. Дверной проём менее 0,9м, полотна дверей не соответствую т п.3.24, 3.25 СНиП	Все, К, О, С		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9,9а 9б, 9в, 8, 8а, 6,	6,7, 8, 9, 12	Пожаробезопа сная зона на путях эвакуации не	Все К		

			7,16, 4	имеет дверей противопожар ных самозакрываю щихся с уплотнениями в притворах, Ширина участков эвакуационны х путей для МГН (в свету) менее: - 0,9 м у дверей, -1,2м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); -1,8м (коридоров для эвакуации)				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»	ВНД	6,7,9,9а,9б 9в,10,10а, 11,11а, 8,8а	6.7,8,9 11,12	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13,1 За- 13к	13	Дверные проемы шириной менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м Высота расположе ния выключате лей не соответств ует СНиП. Пространст ва для маневриро вания кресла- коляски недостаточ но	Все К	Переоборуд ование выключател ей	Замена дверей. Демонт аж поро- гов. Электр ичес- кие ремонт ные работы
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	13,13а-13к	13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «13» октября 2025 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	14	Не оборудован двусторонней связью и аварийным освещением. отсутствие универсальны х кабин. Нет поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	Все К	оборудование двусторонней связью и аварийным освещением Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	Электри ческие ремонтн ые работы. Строите льные ремонтн ые работы
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15	15	Нет поручней		Установка поручней	Монтаж поручне й, замена двери
	ОБЩИЕ требования к зоне				Высота расположения выключателей не соответствует СНиП. Пространства	все	Переоборудов ание выключателей	

					для маневрирован ия кресла- коляски недостаточно			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ВНД	14,15	14,15	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МУДО Шилкинский ДДЮ
№ _____
от «13» октября 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МУДО Шилкинский ДДЮ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Глазова, 41

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Пожарная сигнализация			Отсутствуют опознавательные знаки и символы	Все	Разработать систему информационной поддержки	3.51 3.53 4.22 ГОСТ Р 51671
6.2	Акустические средства	Пожарная сигнализация				все		3.52
6.3	Тактильные средства	Да Табличка Брайля на входных дверях		21				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**
на территории _____ на _____ год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
 на территории _____ за _____ год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны
«Территория, прилегающая к зданию (участок)»

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию		
	1.2 Путь (пути) движения на территории		
	1.3 Лестница (наружная)		
	1.4 Пандус (наружный)		
	1.5 Автостоянка и парковка		
	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание - ссылка на пункт СНИП, другие документы (ГОСТ, СП)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ			
	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	3.1
	Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
	Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
	Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП
1.1. Вход (входы) на территорию			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Оборудование доступными элементами информации об объекте	все	3.11
	Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	все	3.8
1.2. Путь (пути) движения на территории			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Поверхность пути: - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м	все	3.7
	Лестницы на пути: дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9
	Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а	все	3.10

	также проезда и маневрирования кресла-коляски		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	Ширина пути: не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	3.3
	Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)	К, О, С	3.3
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	С	3.6
	Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м	К, О, С	3.4
	Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м	К	3.4
	Подземные и надземные переходы: оборудуются пандусами или подъемными устройствами	К, О	3.5
	Выступающие объекты и подвесное оборудование: - не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7-2,1 м от уровня пешеходного пути), - не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей опоре); - в иных случаях выделять пространство под этими объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м, - формы и края подвесного оборудования скруглены	С	3.10
	Установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования	С	3.10
1.3 Лестница (наружная)			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	Ступени: одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2%	О, С	3.9
	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м)	О, С	3.32



1. Прилегающая территория



2. Крыльцо



3. Входная площадка перед дверью



4. Входная дверь



5. Тамбур



6. Коридор (путь эвакуации)



7. Коридор



8. Лестница



9. Лестница (путь эвакуации)



10. Входная дверь в учреждение



11. Вход – дверь в коридор



12. Коридор (путь эвакуации)



13. Кабинет директора



14. Туалетная комната



15. Гардероб



16. Актовый Зал



17. Путь движения к объекту



18. Путь движения к объекту



19. Ближайшая автобусная остановка



20. Табличка Брайля

1. При заходе в здание необходимо пройти по коридору, чтобы попасть в зал.
2. При заходе в здание необходимо пройти по коридору, чтобы попасть в зал.
3. При заходе в здание необходимо пройти по коридору, чтобы попасть в зал.
4. При заходе в здание необходимо пройти по коридору, чтобы попасть в зал.



Этот план поможет вам ориентироваться в здании. При заходе в здание необходимо пройти по коридору, чтобы попасть в зал.

План второго этажа (МУДО Шилкинский ДДЮ)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 



- телефон**
основные пути
эвакуации
направления
движения
огнетушитель

-  место нахождения ключей
-  пожарный кран
-  аптечка
-  электропит

- -вы найдитесь
здесь

ТЕЛЕФОНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

- 01
- 2-11-00

Ответственный за ПБ-

Мухина Л.И.

И.Т. ЕННЕР

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПП

00-11-00
10-01

ТЕЛЕФОНЫ ПОЖАРОЙ

ТЕЛЕФ

ВЫХОД

ЭЛЕКТРОН

ВЫХОД

ПОЖАРОЙ

ВЫХОД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТ

ПОЖАРОЙ

ВЫХОД

ТЕЛЕФ



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 33 листа (ов).
Директор Муниципального учреждения
дополнительного образования
Шилкинский Дом детства и юношества
Хасанова С.В.
(подпись) М.П.
«23» 10 2025 года

(ОПД № 10)

ВНЕШНЕГО ПОТОКА НАПЛ